



## **GRIP 1**

23 augustus 2015  
Zeer grote brand Oudendijk Oils Obertop,  
gemeente Koggenland

# Quickscan

## ***Incident***

---

Zondag 23 augustus 2015  
Zeer grote brand Oudendijk Oils Obertop  
Dorpsweg 78 te Oudendijk, Koggenland  
GRIP 1

## ***Omschrijving***

---

00.44 uur komt bij de GMK een melding binnen van brand op de Dorpsweg 78 te Oudendijk bij de firma Oudendijk Oils Obertop, gemeente Koggenland. De melding is binnengekomen via de PAC (Particuliere Alarmcentrale Regiocontrol). Er wordt in stappen opgeschaald naar grote brand, zeer grote brand en vervolgens naar GRIP 1. In de opslagloodsen liggen producten opgeslagen voor het pindaverwerkingsbedrijf. Door de brand ontstaat er veel rookontwikkeling. Door de brandweer is er op grote afstand (tot Avenhorn en Ursem) door de meetploegen op de aanwezigheid van hoge concentraties schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Door de uitkomst van de meetwaarden en de gunstige oosten wind was er geen noodzaak om panden te ontruimen.

Het CoPI komt 4 keer bijeen, waarvan 4 keer in volledige samenstelling. De LCoPI schaalte om 5.25 uur af naar GRIP 0.

## ***Input***

---

Dit resumé is gebaseerd op:

LCMS

Kladblok GMK

Inzetrapportage CaCo, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage HOvD, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage IM CoPI, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage AGS, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage OvDB, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage OvDB, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage OvDG, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage VvD, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage OvDBz, ontvangen op 31 augustus 2015

Inzetrapportage OvDP, ontvangen op 31 augustus 2015.

## ***Alarmering***

---

De melding is binnengekomen via de PAC (Particuliere Alarmcentrale Regiocontrol). Brand in loods. Surveillant en sleutelhouder bedrijf ter plaatse en gemeld door PAC-centrale op afstand. Als gevolg van de melding op afstand via de PAC, is niet alle informatie van de situatie ter plaatse beschikbaar.

De alarmering is overigens volgens de procedures verlopen.

## Op- en afschalen

---

Op- en afschalen	Tijd	Door
Tijdstip melding	00:44 uur	PAC
GRIP 1	01:52 uur	OvDB
GRIP 0	05:25 uur	LCoPI

Om 01.52 uur schaalde de OvDB op advies van de AGS op naar GRIP 1 in verband met de grote rookontwikkeling en de mogelijkheid van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (blauwzuurgas) in de rook in relatie naar de omliggende bebouwing. De LCoPI schaalde om 05.25 uur af naar GRIP 0.

## Leiding en coördinatie

---

- De GRIP 1 fase duurt 3 uur en 33 minuten.
- Het 1<sup>e</sup>. CoPI / motorkapoverleg is om circa 02:40 uur, 48 minuten nadat GRIP 1 is afgekondigd. In eerste instantie wordt een motorkapoverleg gehouden omdat op dat moment nog geen 1-hoofdige leiding aanwezig was, de normtijd is 30 minuten. De OvDB heeft het beeld geschetst van de situatie in diens plaats. Tijdens het overleg is de LCoPI ter plaatse en neemt vanaf dat moment deel aan het motorkapoverleg.
- Om 02.05 uur wordt aan de GMK gemeld waar de COH komt te staan. Tijdstip COH ter plaatse is ongeveer 03.00 uur, dit is 1 uur en 8 minuten na afkondigen van GRIP 1, de norm is 30 minuten. Binnen 10 minuten is de COH operationeel en het 2<sup>e</sup>. CoPI start om 3:15 uur in de COH. Dit komt omdat de vrachtwagen eerst wordt ingezet voor grootwatertransport te transporteren naar het incident en dan vervolgens retour gaat naar de kazerne om de COH te transporteren naar het incident of een andere oplossing ad-hoc wordt gezocht.
- Het CoPI bestaat uit de reguliere bezetting aangevuld met de loco burgemeester en de AGS. Centraal staan de doelstelling (het waarborgen van de veiligheid van bewoners in de omliggende woningen) en de beeldvorming aan de hand van de volgende thema's:
  - algemeen
  - incident
  - risico's
  - slachtoffers
  - omgeving / effecten
  - communicatie
  - bestrijding
- Het 3<sup>e</sup>. CoPI in de COH is om 4:00 uur. Het CoPI bestaat uit de reguliere bezetting aangevuld met de AGS, logger van de politie, twee CAM-functionarissen. Het is behoorlijk vol in de COH, dit bevordert niet de effectiviteit van de vergadering. Discussie over afschalen naar GRIP 0 gevoerd. Op advies brandweer blijft GRIP 1 gehandhaafd.
- Het 4<sup>e</sup>. CoPI in de COH is om 05:00 uur. Daarin wordt door het CoPI besloten tot afschalen naar GRIP 0. Feitelijk is de afschaling naar GRIP 0 om 05.25 uur.

## Informatiemanagement

---

De CaCo heeft een startbeeld in LCMS gemaakt. Daarna zijn aanvullingen als doorlopend journaal toegevoegd. Nadat de informatiemanager CoPI ter plaatse is, heeft deze de regie op het informatiemanagement op zich genomen. Er is een compleet en actueel totaalbeeld opgebouwd met thema's.

De IM CoPI werd op afstand ondersteund door de IM ROT (thuis), die een aantal plots en bedrijfsinformatie heeft toegevoegd. Dit is als zeer prettig ervaren. Vanuit het proces bevolkingszorg is LCMS gevuld. Wat een welkome aanvulling vormde. Een let-op: Bevolkingszorg houdt daar een "terstond" -indeling (instrument zoals gebruikelijk binnen bevolkingszorg en bij 8.0 ingevoerd) aan. Hierin wordt gesproken over asbest. Asbest wordt op twee verschillende manieren beschreven en komt ook niet bij de andere operationele diensten voor, daardoor kan dit verwarrend werken. Aanvullingen in het meldkamerbeeld moeten niet als doorlopend journaal worden aangevuld maar worden aangepast in het (start) meldkamerbeeld.

Verbeterpunt, gebruik "terstond" door bevolkingszorg kan verwarrend werken als er verschillen zijn met het actuele totaalbeeld. Zorg voor gelijklopende informatie in alle informatie-tabbladen van LCMS.

**Aanbeveling:**

De informatiemangers van bevolkingszorg dienen verder bijgeschoold te worden in LCMS, zodat iedere informatiemanager dezelfde opmaak gebruikt in LCMS. Geen gebruik van een "terstond" maar thematisch in het totaalbeeld conform regionale afspraak.

Wie: team R&CB, expert bevolkingszorg.

***Multidisciplinaire verbeterpunten***

---

- De opschaling naar GRIP 1 na de eerste melding duurde 1 uur en 8 minuten. Er wordt door de OvDB in stapjes opgeschaald. Om 01.41 uur maakt de OvDB zeer grote brand. 11 minuten later maakt de OvDB GRIP 1 vanwege de grote rookontwikkeling, mogelijkheid van schadelijke stoffen (HCN) in de rook in relatie tot de bebouwing. De opschaling naar GRIP 1 had sneller kunnen plaatsvinden.
- De COH was niet binnen de normtijd van 30 minuten ter plaatse. Dit komt doordat het haakarmvoertuig van Hoorn is ingezet voor het vervoeren van de WTS en de COH uiteindelijk uit Alkmaar moest komen.

**Aanbeveling:**

Zorg dat de COH altijd binnen de norm van 30 minuten ter plaatse is (in samenwerking met de brandweer).

Wie: team R&CB, expert crisisbeheersing.

**Aanbeveling:**

De criteria voor opschaling naar GRIP trainen voor de OvD's, zorg dat de OvD's getraind worden om tijdig te overzien wanneer er een gecoördineerde regionale inzetprocedure gestart dient te worden voor een efficiënte afhandeling van het incident (in samenwerking met de mono partners).

Wie: team R&CB, expert crisisbeheersing.

***Quickscan***

---

Gezien de conclusies vanuit de Quickscan is een verdere verdieping van het incident niet van toepassing. De aanbeveling wordt verwerkt in de verbeterregistratie.